



# Zasilanie z PZ 006073, nr stacji 71105



W1 – wysięgnik typu WR-2/1/0,95/5

Długość kabla YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> 0,6/1kV 290m  
Długość linii oświetleniowej 245m

Ochrona dodatkowa szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C

Jednostka projektowa	CONSOLIS Biuro Usług Projektowych Tomasz Michalczak Grodzisko 36, 63 - 300 Pleszew		
Inwestor	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A, 62 - 800 Kalisz		
Obiekt	Budowa sieci oświetlenia zewnętrznego w m. Kłodawa, ul. Barbary, Zielona, Jasna		
Lokalizacja obiektu	Dz. nr 930, 922, 1007/1, 1056/1, 1059/12 obręb Kłodawa, m. Kłodawa	Data	09.2023 r.
Treść rysunku	Schemat zasilania	Skala	-
Projektant	tech. Andrzej Kopejkin UAN-8386/109/90	Nr rysunku	E 1
Asystent projektanta	mgr inż. Tomasz Michalczak		