



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala	1:500
Położenie obszaru opracowania	Kalisz, ul.Śródmiejska, Wał Staromiejski
Nazwa gminy	Miasto Kalisz
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego	306101_1.0035 - 035 Śródmieście II 306101_1.0036 - 036 Śródmieście II
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych	Geodezja Pruchnik Sp. z o. o.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGK.6640.01.299.2022
Imię i nazwisko kierownika prac geodezyjnych	Tomasz Pruchnik
Numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	20982
Układu współrzędnych prostokątnych płaskich	2000/18
Układu wysokości	PL-EVRF2007-NH
Określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Data opracowania mapy	04.03.2022 r.
Imię i nazwisko osoby, która opracowała mapę	Tomasz Pruchnik
<div><div><div>GEODEZJA PRUCHNIK Sp. z o.o.</div><div>ul. Bolesława Pobożnego 9</div><div>62-800 Kalisz</div><div>tel. 62 766 36 74, tel. 885 99 44 55</div><div>NIP 6182149939</div></div><div><div>inż. Tomasz Pruchnik</div><div>geodeta uprawniony</div><div>Upr. geod. Nr 20982</div><div>Podpis kierownika prac geodezyjnych</div></div></div>	
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.	

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGK.6640.01.099.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Kalisza
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodezja Pruchnik Sp. z o.o.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr 2 z dnia 24.03.2022 r.
Imię i nazwisko, podpis oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Tomasz Pruchnik Nr uprawnień 20982

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ O SZEROKOŚCI DO 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAĆ WYKOPY PRÓBNE.

OBWODY W ZIEMI UKŁADAĆ KABLAMI YAKXS4x25-35mm2 I YAKXS5x16mm2 W RÓWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ I ZBLIŻEŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM STOSOWAĆ RURY OCHRONNE DVK50 LUB DVR50.

DLA OCHRONY KABLI ISTNIEJĄCYCH STOSOWAĆ RURY DWUDZIELNE TYPU A110PS.

PO WYKONANIU ROBÓT TEREN PRZYWRÓCIĆ DO STANU POPRZEDNIEGO.

LEGENDA :

- ŁADOWARKA SAMOCHODOWA ENELION VERTICA SOCKET W KOLORZE CZARNYM MATOWYM, O MOCY ŁADOWANIA 2x1,4kW - 22kW, WYPOSAŻONA W DWA GNIAZDA TYP 2 Z BLOKADĄ, WYŚWIETLACZEM GRAFICZNYM, WBDOWANYM LICZNIKIEM ENERGII - OSOBNYM NA KAŻDĄ FAZĘ, IK10, IP54, STAWIANA NA DEDYKOWANYM FUNDAMENCIE

UZIOM PRETOWY

WYPADKOWA REZYSTANCJA UZIEMIENIA:

Rwyp.≤50m

GRANICA DZIAŁEK

OBJĘTYCH OPACOWANIEM

PROJ. LINIA KABLOWA

KABEL TYPU YAKXS4x25-35mm2

PROJ. LINIA KABLOWA

KABEL TYPU YAKXS5x16mm2

BEDNARKA FE/ZN25x4mm

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE

UKŁAD SIECI : TN-C

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61		
"WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		TEL. 065 529-90-93 TEL.KOM. 601-763-997 e-mail: jurek@wis.net.pl		
Objekt	Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Kalisz przy Złotym Rogu, st. 10011, m. Kalisz, zgodnie z warunkami technicznym nr WTS 62/I/2021 z dnia 08.12.2021r.			
Adres	ul. Wał Staromiejski, Śródmiejska, m. Kalisz, gm. Miasto Kalisz, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 78/3, 78/7, 78/8, 77/16 ob. ew. 306101_1.0035 Śródmieście II			
Inwestor	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o. o. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 71A			
Treść rysunku	Projekt zagospodarowania terenu - trasa linii oświetleniowej	Data	Skala	Nr. rysunku
		10.02.2023	1:500	1
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. 877/86/Lo WKP/IE/5729/01 spec. inst.-inż.		
Asystent:	inż. Marek Ratajczak			
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki	upr. 820/86/Lo WKP/IE/3807/01 spec. inst.-inż.		