

**Wykonawcy w postępowaniu
Nr 04/TP/2021**

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. – dalej Pzp), pn:

„Modernizacja infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Kobyla Góra”



Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawarł wśród wymogów dotyczących parametrów ulicznych opraw oświetleniowych:

„17. oprawy winny umożliwiać dostęp do komory elektrycznej bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub z nakrętkami motylkowymi itp. wszelkie elementy służące do zamykania opraw winny być wykonane ze stali nierdzewnej lub materiału z którego wykonany jest korpus oprawy – aluminiowy odlew ciśnieniowy, dopuszcza się zastosowanie śrub ale zlokalizowanych od dołu oprawy tak aby uniemożliwić gromadzenie się wody lub zanieczyszczeń”.

Wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu opraw oświetleniowych, w których śruby zlokalizowane są od góry przy spełnianiu wymogu uniemożliwienia gromadzenia się wody lub zanieczyszczeń według poniższego modelu:



Wskazana powyżej konstrukcja oprawy oraz nakładek do beznarzędziowego otwierania nie powoduje gromadzenia się zanieczyszczeń i wnosimy o uznanie takiego rozwiązania jako równoważnego do przytoczonych wymogów OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie pkt 17 Opisu technicznego przedmiotu zamówienia

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 91.496.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

Pytanie nr 2:

Czy zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzeń kompensacji mocy biernej?

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy urządzeń kompensacji mocy biernej

Pytanie nr 3:

Prosimy o doprecyzowanie stwierdzenia:

„Bezpośrednia komunikacja sterowników z serwerami systemu, z pominięciem dodatkowych elementów pośredniczących w przesyłaniu sygnału”.

Czy przez taki zapis Zamawiający rozumie komunikację GSM pomiędzy modułem komunikacyjnym (OLC) zamontowanym na gnieździe NEMA lub Zhaga, a Systemem „w chmurze”, czy dopuszcza rozwiązanie w którym lokalne (zamontowane na/w oprawie) moduły komunikacyjne komunikują się bezprzewodowo z jednostką centralną (segment kontrolerem/koncentratorem), która następnie poprzez sieć komórkową komunikuje się z systemem cloudowym?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje transmisji bezpośredniej pomiędzy modułem komunikacyjnym montowanym w oprawie na gnieździe Zhaga lub Nema poprzez sieć GSM bezpośrednio z systemem zarządzania "w chmurze". Zamawiający nie dopuszcza komunikacji radiowej na żadnym etapie pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu zarządzania.

Pytanie nr 4:

Wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert o tydzień ze względu na udzielone odpowiedzi na pytania, które w istotny sposób wpływają na przygotowanie ofert oraz wysłane dodatkowe pytania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert

Odpowiedzi na pytania Wykonawców stanowią integralną część SWZ.

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Maciej Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 91.496.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740