

**Wykonawcy w postępowaniu  
Nr 13/TP/2021**

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej Pzp), pn:

**„Przebudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Bolesławiec, Galewice, Rychtal w podziale na 3 części”**

Na podstawie art. 284 ust. 6 Pzp, Zamawiający - Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. udostępnia poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie:**

***Prosimy o informację czy max. moc pobierana przez oprawy (wskazana w plikach Sytuacja ośw. 1 i 2) ma uwzględniać dodatkowy pobór mocy modułu komunikacyjnego /kontrolera lokalnego? Najczęściej taki kontroler lokalny (OLC) wyposażony w GPS i moduł komunikacyjny GSM pobiera dodatkowo ok. 1,5-2W.***

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza aby rzeczywista moc opraw łącznie z modułem komunikacyjnym była większa od mocy opraw wynikającej z obliczeń fotometrycznych, jednak nie więcej niż o 2W (słownie: dwa waty).

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.  
PREZES ZARZĄDU  
Maciej Witczak

