



DT/TI/.....<sup>2536</sup>...../2013

Kalisz, 2013-07-18

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na: **odtworzenie układu pomiarowo-sterującego (montaż szafki SO-0) w miejscowości Dębica (st. 22647), gm. Przygodzice, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.**

**UWAGA: maksymalny termin realizacji 21 dni od otrzymania zlecenia.**

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Szymona Kubiaka tel. 62-598-52-82 lub tel. kom. 696110490.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:

- a) zakup wszystkich niezbędnych materiałów potrzebnych do wykonania zadania,
- b) uzyskanie pisemnego uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR S.A. terminu wyłączenia i przygotowania miejsca pracy oraz skoordynowanie prowadzonych prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskanie, w razie konieczności, zgody na zajęcie pasa drogowego,
- d) pisemne poinformowanie Zleceniodawcy na co najmniej 5 dni wcześniej o planowanym terminie rozpoczęcia realizacji robót,
- e) zagospodarowanie odpadów pochodzących z demontażu.

Zleceniodawca udzieli Wykonawcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (dla napowietrznych linii wspólnych i podwieszonych).

Zleceniodawca dokona odbioru robót w obecności Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zawiadomienia o zakończeniu prac złożonego na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”. Uczestnictwo Wykonawcy w odbiorze warunkuje dokonanie odbioru robót.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – odtworzenie układu pomiarowo-sterującego (montaż szafki SO-0) w miejscowości Dębica (st. 22647), gm. Przygodzice – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TI/.....<sup>2536</sup>...../2013**” w terminie do dnia **25.07.2013 r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

KIEROWNIK  
Sekcji inwestycji  
  
Dorota Szkudlarek



Odtworzenie układu pomiarowo-sterującego (montaż szafki SO-0)  
w miejscowości Dębница gm. Przygodzice. Zasilanie ze stacji 22647.

1. Zakres rzeczowy

- montaż (odtworzenie układu pomiarowo-sterującego) w postaci nowej szafki SO-1 na stacji 22647 (1 kpl)

2. Opis techniczny

Na stacji 22647 należy dokonać odtworzenia układu pomiarowo-sterującego w postaci nowej szafki SO-1( 1-fazowa, dwuobwodowa) . Szafkę należy wyposażyć w zegar sterujący PSO-02P, zabezpieczenia obwodów oświetlenia typu RBK 00. Ponadto szafkę należy przystosować do montażu zamka typu Master-Key. W celu zasilenia obwodów oświetleniowych oraz szafki na całej konstrukcji słupa zamontować dwie rury osłonowe typu BE. Zasilenie szafki i wyprowadzenie obwodów oświetleniowych wykonać przewodem AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>. Rurę osłonową BE 32 należy zakończyć na górze rurą karbowaną ICTA wykonując tzw. „fajkę” lub BE 50 zakończoną na górze kolaniem FA 50. Połączenie rury z zamontowaną w dolnej ścianie szafki dławnicą wykonać za pomocą karbowanej giętkiej rury typu ICTA 3422 TINB Anty UV prod. Janoplast.

Opracował:

**SPECJALISTA**  
ds. eksploatacji oświetlenia

*Szymon Kubiak*