



# OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A

tel. (062) 598 52 70, fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@ouid.pl

DT/TK/...../2014

Kalisz, 2014-06-09

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Syców przy ul. Oleśnicka (parking przy szpitalu), stacja nr 30685**, w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Jana Hojki tel. 62 598 52 82 lub 606 130 080.

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzeża sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: **„OFERTA – odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Syców przy ul. Oleśnicka (parking przy szpitalu), stacja nr 30685 – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TK/...../2014”** w terminie do dnia **20.06.2014r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Jakub Krzywicki*

Prezes Zarządu: Grzegorz Nawrocki



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 48 627 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001  
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Syców ul. Oleśnicka ( parking przy szpitalu )  
na terenie Gm. Syców. Zasilanie ze stacji 30685.

**1. Zakres rzeczowy**

- 1.1. Montaż słupa ŻN-10 1szt
- 1.2. Montaż wysięgnika wraz z oprawą typu SGS 203/150W prod. Philips + źródło SON-T Pia Plus 150W 1kpl
- 1.3. Odtworzenie zerwanych przewodów Al. 1x25mm<sup>2</sup> około 100mb

**2. Zakres pomiarów do wykonania:**

- 2.1. Pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania.
- 2.2. Pomiar rezystancji izolacji linii kablowej odchodzącej od wymienianej latarni.

**Z wykonanych pomiarów należy dostarczyć protokoły pomiarowe (według wzorów protokołów udostępnianych przez Spółkę) oraz atesty zabudowanych urządzeń.**

**3. Opis techniczny**


Należy dokonać montażu nowego słupa ŻN-10, odtworzyć zerwane przewody a następnie zamontować wysięgnik o wysięgu 1,0m i kącie gięcia 15° oraz oprawę zgodnie z zakresem rzeczowym. Do zasilania oprawy zastosować przewód YDY 750V 2x2,5mm<sup>2</sup>. Oprawę zabezpieczyć bezpiecznikowym złączem do lamp oświetlenia ulicznego montowanym bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładką bezpiecznikową typu DO1 6A dla opraw 150W.

SPECJALISTA  
ds. Eksploatacji Oświetlenia  
*Jan Kojka*

Syców ul. Oleśnicza  
Parking przy szpitalu

Szpital

uszkodzi  
skup, oprawa



← kier. Miasto

← kier. Nowy Dwór

SPECJALISTA  
ds. Eksploatacji Oświetlenia  
Jan Horta