



„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Wymiana uszkodzonej latarni w m. Koło ul. Spółdzielców, stacja 70191** w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Piotra Łągiewczyka tel. 62 598 64 22, 602 684 864.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- a) zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym informuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – wymiana uszkodzonej latarni w m. Koło ul. Spółdzielców, stacja 70191 – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TK/...../2015**” w terminie do dnia **22.05.2015r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki



Wymiana uszkodzonej latarni w m. Koło ul. Spółdzielców (stacja 70191).

Zakres rzeczowy zadania :

- wymiana latarni typu SX 9/3 prod. Elmonter Zagórów – 1 szt.
- wymiana fundamentu typu B – 120 prod. Elmonter Zagórów – 1 szt.
- montaż wysięgnika typu W 12/1/15 prod. Elmonter Zagórów – 1 szt.
- elementy śrubowe do latarni - 1 kpl.
- źródło światła Master SON-T Pia Plus 150W prod. Philips – 1 szt.
- przewód YDy 2 x 2,5mm² – 14 m.

Opis techniczny :

Uszkodzoną po kolizji latarnie wraz z fundamentem, usytuowaną w pasie ulicy Spółdzielców przy posesji nr 5 należy zdemontować. Po demontażu uszkodzonych urządzeń w sieci oświetleniowej, należy w ich miejsce zamontować nowy fundament, latarnie z wysięgnikiem i przewodem zasilającym oprawę. Istniejącą oprawę na uszkodzonej latarni należy zdemontować a następnie zamontować na wysięgniku wymienionej latarni. W przypadku zbyt krótkich istniejących kabli zasilających latarnie, kable te należy połączyć za pomocą tulejek i muf termokurczliwych JLP-CX4 16-35 z dwoma nowymi odcinkami kabla o długości 2 m. i taki samym przekroju. Wykopy związane z wymianą latarni prowadzić ręcznie. Podczas wykonywania prac szczególną uwagę zwrócić na istniejące kable zasilające. Obudowę metalową latarni połączyć linką w kolorze żółto zielonym typu Lgy o przekroju 16mm² ze złączem zerowym IZK zamontowanym na kablu. Pas drogi należy przywrócić do pierwotnego. Wykonawca robót ma obowiązek zajęcia pasa drogowego u właściwego zarządcy drogi i uiszczenie stosownych opłat, projekt organizacji ruchu, uzgodnienie z właściwym operatorem sieci oświetleniowej bezpiecznego wykonania prac oraz zakup wszystkich, niezbędnych materiałów do wykonania prac. Demontowane materiały należy rozliczyć z właścicielem, Spółką OUID w Kaliszu. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Prace zanikające podlegają odbiorowi przez pracownika Spółki.

Ze zgłoszeniem do odbioru końcowego zadania należy załączyć :

- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw, latarni oraz przewodów linii zasilającej)
- protokoły pomiarów (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli wychodzących z latarni na drukach Spółki dostępnych na stronie internetowej Spółki),
- protokół odbioru pasa drogowego – jeżeli właściciel drogi wyda takie postanowienie.

