



DT/TK/.....~~2015~~...../2015

Kalisz, 2015-07-29

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Ostrów Wielkopolski ul. Marii Konopnickiej przy Biedronce, stacja 20112** w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Szymona Kubiaka tel. 62 598 52 82, 696 110 490.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- a) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Ostrów Wielkopolski ul. Marii Konopnickiej przy Biedronce, stacja 20112** – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TK/.....~~2015~~...../2015” w terminie do dnia 12.08.2015r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Mazyda

Prezes Zarządu: Grzegorz Nawrocki



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 50 938 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

**Przebudowa oświetlenia -wymiana uszkodzonej latarni w m. Ostrów Wielkopolski
ul. Marii Konopnickiej przy sklepie BIEDRONKA
na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski stacja 20112.**

1. Zakres rzeczowy:

- 1.1. Wymiana istn. słupa latarni na słup SAL-4,5 (kolor anodowany oliwkowy) – wersja słupa do wkopu osłonięty fabrycznie elastomerem prod. ROSA (1szt)
- 1.2. Odtworzenie oprawy OPA-1 S-100W ze źródłem Master SON-T Pia Plus 100W klosz Auris (daszek malowany na kolor czarny) prod. ROSA (1kpl.)
- 1.3. Przesunięcie słupa w obręb chodnika i przedłużenie istn. odcinka linii kablowej w razie konieczności.

2. Opis techniczny

Na istniejącej wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego należy dokonać wymiany istn. słupa latarni i odtworzenia oprawy zgodnie z zakresem rzeczowym. Ponadto należy uwzględnić przesunięcie wymienianego słupa w obręb chodnika jeśli możliwości techniczne na to pozwolą przedłużając istniejący odcinek linii kablowej w razie konieczności. W latarni do zasilania opraw zastosować przewód **YDY 750V 2x2,5mm²**. W razie potrzeby przewidzieć zmurowanie kabla jeśli okaże się on za krótki do tabliczki słupowej (IZK). Kable w słupie łączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych **IZK (komplet)**. Oprawy zabezpieczyć wkładką **DO1 4A**. W odtwarzanej latarni należy wykonać połączenia ochronne od słupa do złącz żyły ochronno-neutralnej PEN kabli zasilających. Połączenia te wykonać przewodem aluminiowym lub miedzianym o przekroju min.16mm² Al. Załączony schemat stanowi integralną część zadania.

KOORDYNATOR
ds. eksploatacji oświetlenia

Szymon Kubiak

Miasto Ostrów Wlkp
Oś. Marii Konopnickiej
stacja 20112

