



DT/TK/.....3341...../2015

Kalisz, 2015-11-13

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Wymiana uszkodzonej latarni w m. Kalisz ul. Górnośląska 75 na wysokości wejścia do galerii Amber**, w zakresie zgodnym z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Dawida Światka tel. 62 598 64 21 lub 535 500 841.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- a) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – wymiana uszkodzonej latarni w m. Kalisz ul. Górnośląska 75 na wysokości wejścia do galerii Amber – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/TK/3341...../2015**” w terminie do dnia **27.11.2015r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR
os Technicznych
Jakub Krzyżda

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 50 938 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Zakres rzeczowy zadania:

Wymiana uszkodzonej latarni:

Kalisz ul. Górnośląska 75 – na wysokości wejścia do galerii Amber

- Istniejący słup należy zdemontować z przeznaczeniem części dolnej na złom. Wyścięgnik wraz z oprawą przewidzieć do ponownego montażu.
- W miejscu zdemontowanego słupa na istniejącym fundamencie należy postawić nową dolną część słupa SAL 10 (6,3m) anodowaną na kolor naturalny produkcji Rosa.

Opis techniczny:

Oprawę zasilić istniejącym przewodem. Kable w latarni połączyć za pomocą istniejących złączy kablowych.

Należy przepisać oznaczenie słupa wg istniejącego.

W przypadku konieczności wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zajęcia pasa drogowego. Wykonawca ma obowiązek uzyskania stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci, tj. „Elmont” s.c. Andrzej Malewski, Arkadiusz Łańduch. Wykonawca ma obowiązek poinformować Spółkę OUI D w Kaliszu o planowanym rozpoczęciu robót związanych z wymianą latarni.

Do pisma zgłaszającego zakończenie prac i gotowość do odbioru technicznego, należy załączyć:

- protokoły z pomiarów elektrycznych sporządzone na drukach dostępnych na stronie Spółki.

Opracował

SPECJALISTA
ds. Eksploatacji Oświetlenia

David Świątek

ul. Gimnazjalna

*Uchodźcza
Cetaniwa*

*Wjeździe do
galerii Amber*

Oświetlenie
Projekt



Istn. latarnie przeniesie na nowe stanowisko.
Wymienić wysięgnik na W11/2,5/3,7/15
Między latarniami ułożyć nowe odcinki linii kablowych.

Istn. latarnie przeniesie na nowe stanowisko.
Wymienić wysięgnik na W11/2,5/3,7/15
Między latarniami ułożyć nowe odcinki linii kablowych.

Istn. latarnie przeniesie na nowe stanowisko.
Wymienić wysięgnik na W11/2,5/3,7/15
Między latarniami ułożyć nowe odcinki linii kablowych.

Istn. latarnie przeniesie na nowe stanowisko.
Wymienić wysięgnik na W11/2,5/3,7/15
Kabel zasilejący latarnie odkopnąć na odcinku C-D i ułożyć po nowej trasie.

Do do. peszych zasileć z przestawionej
oprawy SP-100/150
) na słupie SA-54z

Do do. peszych zasileć z latarni
100/150
) na słupie SA-54z

Łączna długość SRS 75 - 150m

10m