



DT/T II/...2141.../2016

Kalisz, 04.07.2016

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kępno ul. Walki Młodych (st. 30651) i ul. Broniewskiego (st. 30610), gm. Kępno** w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania. Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Rafała Bednarka tel. 062 598 6419 lub 602535294.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 7:00-15:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „**OFERTA – Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kępno ul. Walki Młodych (st. 30651) i ul. Broniewskiego (st. 30610), gm. Kępno – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/...2141.../2016**” w terminie do dnia **08.07.2016r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
*Jakub Krzywicki*

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 52 300 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001  
Bank Pekao S.A. 10/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740



## **Przebudowa i rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kępno ul. Walki**

### **Młodych zasilane ze stacji st. 30651 i ul. Broniewskiego st. 30610.**

#### **1. Zakres rzeczowy**

Kępno ul. Walki Młodych – 30651 linia kablowa wydzielona.

- demontaż opraw i latarni typu Fampra - 6 kpl.
- montaż latarni typu – SAL- 70 H ( kolor anodowany naturalny firmy Rosa ), fundament- B 60 – 6 kpl
- montaż opraw typu Streetlight 20 Led Mini 30-50 W (z możliwością redukcji mocy) prod. Siteco – 6kpl.

Kępno ul. Broniewskiego – 30610 linia kablowa wydzielona. (zgodnie z załączoną dokumentacją

- ułożenie kabla YAKXS 4x25mm<sup>2</sup> 42m
- demontaż latarni typu – SAL- 9 z wysięgnikiem i oprawą , ( kolor anodowany naturalny firmy Rosa ) – 1 kpl. z ul. Staszica i ponowny montaż na ul Broniewskiego

#### **2. Opis techniczny**

**Wymiana istniejących latarni i opraw - linia wydzielona kablowa Kępno ul. Walki Młodych 30651**

Na istniejącej wydzielonej linii kablowej należy dokonać demontażu latarni typu Fampra wraz z oprawami w ilości 6 kpl. zgodnie z załączonym szkicem sytuacyjnym. Następnie wykonać montaż 6 kpl. latarni typu SAL- 70 H na fundamencie oraz opraw typu Streetlight 20Led Mini 30-50 W (z możliwością ściemniania) prod. Siteco – 6kpl. (ul. Walki Młodych )

W latarni do zasilania oprawy zastosować przewód YDY 2x2,5mm<sup>2</sup> / 750V. Kable łączyć za pomocą izolowanych złącz kablowych IZK. Oprawy zabezpieczyć wkładką topikową o prądzie znamionowym 4A dla opraw 100W i 6A dla opraw 150W. Montowane słupy latarni należy połączyć z przewodem PEN ( min. 10mm<sup>2</sup> miedź lub 16mm<sup>2</sup> aluminium ). W przypadku zbyt krótkich kabli zasilających należy je przedłużyć kablem o tym samym przekroju za pomocą muf termokurczliwych. ( st. 30651 ).

Po wymianie latarni należy odtworzyć kostkę na chodniku. Usytuowanie latarni zgodne z dołączonym szkicem sytuacyjnym - (st. 30651).

**Wszystkie latarnia przesunąć o 30cm od krawędzi jezdni**

**Latarnie z demontażu typu Fampra należy zutylizować we własnym zakresie.**

**3. Do pisma zgłaszającego do odbioru końcowego zadanie należy załączyć:**

- schemat powykonawczy (należy oznaczyć typy opraw i przewodów linii zasilającej),
- pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania.
- pomiar rezystancji izolacji linii kablowej odchodzącej od wymienianej latarni.
- pomiary uziemienia

**SPECJALISTA**  
ds. eksploatacji oświetlenia  
*Rafał Bednarek*



