Oświetlenie ulicy
Ostrów Wielkopolski, ul. Zębcowska - dz. 45/1; 1; 2 obr. 0114; 0115



UWAGI :

1. Przy przejściach linii kablowej oświetlenia drogowego np. przez drogę, wjazd do posesji i inne podziemne sieci infrastruktury technicznej oraz w pobliżu drzew i krzewów kabel ee układać w rurach osłonowych np. firmy Arot typu SRS 110 i DVR 50.
2. Projektowaną linię kablową oświetlenia drogowego wykonać kablem ee nn typu YAKXS 4 x 25 mm^2
3. Najmniejsza dopuszczalna odległość kabla linii oświetleniowej nn od kabli różnych użytkowników oraz rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych itd. - zgodnie z opisem. W przypadku rozbudowanej podziemnej infrastruktury technicznej i możliwości w terenie dopuszcza się zmniejszenie tej odległości pod warunkiem stosowania na kablu linii oświetleniowej rur osłonowych o średnicy ∅50.
4. Głębokość ułożenia linii kablowej oświetleniowej:
   - pod chodnikiem - min. 50 cm,
   - w terenie otwartym - min. 70 cm,
   - przy przejściach przez drogi, jezdnie - min. 100 cm,

   W przypadku wystąpienia kolizji z podziemną infrastruktura techniczną dopuszcza się zmianę powyższych odległości.
5. Stosować sodowe oprawy oświetlenia drogowego typu SGP 340 PC wykonane z odlewu aluminiowego montowane na słupach bez wysięgnika - zgodnie z opisem.
6. Projektowane stalowe ocynkowane słupy oświetleniowe o przekroju kołowym zbieżnym (stożek) bez wysięgników wkopać w ziemię.

OZNACZENIA :

- proj. przebieg trasy kabla linii oświetleniowej nn 0,4 kV
- proj. słup oświetlenia ulicznego z oprawą oświetleniową
- proj. rury osłonowe typu Arot DVR 50 i/lub SRS 110 o długościach odpowiednio, jak na rysunku
- proj. uziom latarni ulicznej
- proj. ogr. przepięć

BUDMAR s.c.	Mariola Adamska, Andrzej Adamski	Leszno, ul. Śniadeckich 12A tel/fax 065 529 49 20	
PROJEKT BUDOWLANY			
OBIEKT	ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO		
ADRES	Ostrów Wielkopolski, ul. Zębcowska - dz. 45/1, 1, 2 obr. 0114, 0115	DATA	09.2016
INWESTOR	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o. o. 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 73A	SKALA	1 : 500
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Adamski	upr. proj. nr 174/94/Kp spec. sieci i instalacje elektryczne	podpis
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wojciech Śnieżyński	upr. proj. nr 926/94/Ł spec. sieci i instalacje elektryczne	podpis
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt zagospodarowania terenu - przebieg trasowy kabl. linii oświetleniowej	RYS. NR	1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Nazwa miejscowości: Ostrów Wielkopolski
Jednostka ewidencyjna (identyfikator, nazwa): 301701_1, Ostrów Wielkopolski
Obręb ewidencyjny (identyfikator, nazwa): 0114, 0115
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
Nazwa układu współrzędnych układu wysokości: Amsterdam
Sekcja: 6.160.19.12.3.4
Informacje o służebności gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji: nie badano

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: GGO.6640.4.085.2015
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji : ——— ——— ———

Data opracowania mapy:
20.11.2015r.

Wykonawca

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Grzegorz Glapa
ul. Nowa Kopa 9/1
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 603 668 918
NIP 622-104-32-86, REGON 250994952

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Grzegorz Glapa
Upr. zaw. nr 17939
tel. 603 668 916

Skarpa układ 2000

Klauzula PODGIK

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA OSTROWSKI

(Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny)

P-3017.2876.2015

(Znak sprawy nadany przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny)

13.01.2016

(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów państwowego zasobu)

Z up. STAROSTY

Kierownik
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Renata Siwak

(Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)

UGK mgr inż. Grzegorz Glapa
tel. 603 668 916