



DT/T II/K/...1475/2017

Kalisz, 18.05.2017

Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie latarni w miejscowości Ostrów Wielkopolski Skrzyżowanie ulic Wysockiej i Paderewskiego Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. zasilanie ze stacji 20201.** zgodnie z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Rafała Bednarka , tel.: 62 5986419/ kom. 602535294

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- a) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguluje należność za wykonane przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: **„OFERTA – Odtworzenie latarni w miejscowości Ostrów Wielkopolski Skrzyżowanie ulic Wysockiej i Paderewskiego Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. zasilanie ze stacji 20201 – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/K /...1475/2017”** w terminie do dnia **31.05.2017r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

DYREKTOR  
ds. Technicznych  
Jakub Przyjda

Prezes Zarządu: Maciej Witczak



Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004

REGON: 250680024

Kapitał zakładowy : 57 363 000 zł

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740

Odtworzenie latarni w miejscowości  
Ostrów Wielkopolski Skrzyżowanie ulic Wysockiej i Paderewskiego  
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.  
zasilanie ze stacji 20201.

1. Zakres rzeczowy

- 1.1. Montaż odtworzenie słupa latarni typu ŻN-10 (1szt)
- 1.2. Montaż wysięgnika stalowego ocynkowanego o wysięgu 1,5m ką 15st. (1szt)
- 1.3. Montaż oprawy typu SGP 340 SON-T 100W KII PC ze źródłem MASTER SON-T PIA PLUS 100W – 1 kpl.
- 1.4. Montaż 10mb przewodu AsXSn 2x25mm<sup>2</sup>

2. Opis techniczny

W miejscu zdemontowanego słupa należy zamontować nowy słup typu ŻN-10. Na nowym słupie należy dokonać montażu wysięgnika stalowego ocynkowanego o wysięgu 1,5m ką 15st. Na zamontowanym wysięgniku należy dokonać montażu oprawy SGP 340 SON-T 100W KII PC ze źródłem MASTER SON-T PIA PLUS 100W. Montaż wysięgnika dokonać za pomocą uchwytów UWP. Oprawę zasilić przewodem YDY 750V 2x2,5mm<sup>2</sup>, pozostawiając podwójną izolację przewodu na długości minimum 10 cm po wyjściu przewodu z wysięgnika. Przewód fazowy łączyć za pomocą zacisku SLIP 12.05 (linia izolowana). Przewód PEN łączyć za pomocą zacisku SLIP 12.05 (linia izolowana). Montowaną oprawę zabezpieczyć bezpiecznikowym złączem do lamp oświetlenia ulicznego montowanym bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej z wkładką bezpiecznikową typu Bi Wts 4A dla opraw do 100W. Odtworzyć 100mb przewodu AsXSn 2x25mm<sup>2</sup> między odtwarzanym słupem a istniejącymi.

  
SPECJALISTA  
ds. eksploatacji oświetlenia  
*Rafał Bednarek*

