

**Uwagi do zakresu prac dot. budowy linii kablowej oświetlenia
w m. Odolanów ul. Kręta**

W związku z wybudowaną infrastrukturą drogową należy dodatkowo w zakresie prac uwzględnić przecisk dla linii kablowej w rurach osłonowych SRS prod. AROT pod wjazdami do posesji.

SPECJALISTA
ds. eksploatacji oświetlenia

Szymon Kubiak