

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zaprasza do składania oferty na wykonanie projektu pn.:
Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mikstacie ul. Grabowska na terenie Gm. Mikstat zgodnie z warunkami technicznymi nr **WTS 64/II/2017** z dnia 26.09.2017 r. oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „Formularz ofertowy – wykonanie projektu” dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki **w dni robocze w godz. 8:00-14:00**.

Oferty należy składać do dnia 24.10.2017 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)
Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „OFERTA – Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mikstacie ul. Grabowska na terenie Gm. Mikstat – zgodnie z zapytaniem ofertowym DT/T II/ 2621...../2017”.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zawiadomi oferenta drogą mailową. **Podpisanie umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.**
W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Szymona Kubiaka tel. 62 598 52 82 lub 696 110 490.

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywicki

Warunki techniczne

do wykonania projektu rozbudowy zalicznikowej instalacji oświetleniowej polegającej na budowie oświetlenia przejścia dla pieszych w Mikstacie ul. Grabowska w lokalizacjach wskazanych na załącznikach graficznych

1. Zaprojektować kablową linię oświetleniową wraz z latarnią oświetleniową (naświetlaczem) przejścia dla pieszych.
2. Projektowaną linię wykonać kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszych niż $4 \times 25 \text{ mm}^2$ i zasilić z istniejącego słupa linii napowietrznej wspólnej zasilanych ze stacji 22729. Na kablu należy umieścić oznaczniki zawierające: „Oświetlenie, typ kabla, nr stacji zasilającej, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok budowy”.
3. Zaprojektować słup oświetleniowy aluminiowy malowany na kolor żółty RAL 1021 typu MSAL-60 dz $\phi 60$ zabezpieczone w dolnej części elastomerem poliuretanowym prod. ROSA. Słup zaprojektować tak, aby wnęka słupowa znajdowała się od strony chodnika.
4. Dla projektowanej latarni zastosować oprawę typu Philips Luma Mini BGP621 40xLED-HB/CW ORF8 49W Strumień świetlny lampy 5000 lm. temperatura barwowa 5700 K.
5. W latarni do zasilania oprawy zaprojektować przewód typu YDY 2,5mm² 450/750V.
6. Istniejący układ pomiarowo-sterujący zasilany ze stacji nr 22729 w razie konieczności przystosować do wzrostu mocy.
7. Kable w latarniach łączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych z wkładkami bezpiecznikowymi typu D01.
8. Utrzymać układ zasilania typu TN-C.
9. Zastosować system ochrony od porażen zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
10. Zaprojektowane i wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy.
11. Zastosowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju.
12. **Projektowane urządzenia oświetlenia drogowego w miarę możliwości projektować w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.**


Opracowywana dokumentacja projektowa podlega następującym sprawdzeniom przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu:

- a) wstępnemu, gdzie do uzgodnienia na początku prac projektowych należy przedłożyć:
 - w wersji papierowej w 2 egz.: mapę z rozmieszczeniem urządzeń oświetleniowych, wykaz właścicieli działek objętych inwestycją,
- b) końcowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych, należy przedłożyć:
 - w wersji papierowej w 2 egz.: kompletny w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys inwestorski.

DYREKTOR
ds. Technicznych
Jakub Krzywda

22 DW447

Mikstak, wielkopolskie



Google, Inc.

Street View – lip 2012

proj. oświetlenie przejścia dla
pieszych Mikstak ul. Grabowska
przy DW 447

