

Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: **Odtworzenie słupa latarni wraz z oprawami w m. Koło, Rondo Sienkiewicza na wysokości Dąbskiej, zasilane ze stacji 70933** zgodnie z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania. Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Sławomira Mielcarka, tel.: 62 598 64 25/ kom. 604 415 521.

**Zleceniobiorca** zobowiązany będzie do:

- a) zakupu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
- c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej,
- d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
- e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
- f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
- h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

**Zleceniodawca:**

- a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
- c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
- d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej [www.oswietlenie.kalisz.pl](http://www.oswietlenie.kalisz.pl) w zakładce „zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

**„OFERTA – Odtworzenie słupa latarni wraz z oprawami w m. Koło, Rondo Sienkiewicza na wysokości Dąbskiej, zasilane ze stacji 70933 – zgodnie z zapytaniem ofertowym TT/T III/K/...*MMB*./2019”** w terminie do dnia **07.06.2019**. (decyduje data wpływu oferty do Spółki).

Zastępca Dyrektora  
ds. Technicznych

*Jacek Witczak*

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 77.373.000 zł NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska SA: 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 7412402946111000028733740

Odtworzenie oświetlenia w miejscowości Koło, Rondo Sienkiewicza na wysokości Dąbskiej.

Odtworzenie uszkodzonej w wyniku kolizji drogowej latarni przy Rondzie Sienkiewicza na wysokości Dąbskiej.

1. Zakres rzeczowy:

- 1.1. Demontaż pozostałości uszkodzonego fundamentu i słupa latarni.
- 1.2. Montaż fundamentu typu B-150 prod. ELMONTER
- 1.3. Montaż słupa latarni typu SX 9/3 prod. ELMONTER.
- 1.4. Montaż wysięgnika typu W/20/1/2/1,5-60/10 prod. ELMONTER.
- 1.5. Montaż nowych opraw typu OU-05 150 W 2 szt. prod. AREALAMP.
- 1.6. Montaż przewodu YDY 2X2,5 mm<sup>2</sup> - 4 m.
- 1.7. Montaż nowego złącza IZK 1 kpl.

2. Opis techniczny:

Uszkodzona latarnia posadowiona jest w chodniku z kostki brukowej. Uszkodzony fundament, oraz pozostałość po słupie zdemontować. Po wykonaniu prac demontażowych, na nowym fundamencie posadowić nowy słup, wysięgnik dwuramienny i zamontować dwie nowe oprawy. Typ fundamentu, słupa, oraz pozostałych urządzeń podany jest w zakresie rzeczowym zadania. W latarni do zasilenia oprawy zastosować przewód YDY 750 V 2x2,5 mm<sup>2</sup>. Kable w słupie łączyć za pomocą izolowanych złączy kablowych IZK ( komplet ). Oprawę zabezpieczyć wkładką DO1 - 4A. Montowany słup latarni połączyć z przewodem PEN linką LgY 16 mm<sup>2</sup>.

Instalowane urządzenia winny być fabrycznie nowe i posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju.

Obowiązek zajęcia pasa drogowego, projekt organizacji ruchu, uzgodnienie z właściwym operatorem sieci oświetleniowej, zakup wszystkich materiałów należy do wykonawcy.

Załączony schemat stanowi integralną część zadania.

Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego zadania należy dołączyć:

- schemat powykonawczy,
- protokoły pomiarów skutecznej ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji kabli zasilających przychodzących i wychodzących oraz przewodów latarni, rezystancji uziemienia – jeżeli występuje. Wzory protokołów dostępne są na stronie internetowej spółki.
- Protokół odbioru pasa drogowego – jeśli właściciel drogi wyda takie postanowienie.

KIEROWNIK SEKCJI  
Obszaru II  
*Rafał Bełtarek*

