

Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:
Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Lubczyna przy pos. 13 na terenie gm. Wieruszów łącznie z projektem budowlanym opracowanym na podstawie warunków technicznych nr WTS 15/II/2019 z dnia 12.11.2019r. w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „Formularz ofertowy – zaprojektuj i wybuduj” dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres:

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 10.12.2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania: „OFERTA – Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Lubczyna przy pos. 13 na terenie gm. Wieruszów łącznie z projektem budowlanym opracowanym na podstawie warunków technicznych nr WTS 15/II/2019 z dnia 12.11.2019r. w formule zaprojektuj i wybuduj – zgodnie z zapytaniem ofertowym TT/T II/.....²⁷⁶¹/2019”

O wyborze najkorzystniejszej oferty Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zawiadomi oferenta drogą mailową. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 71A, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
– zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
– świadectw kwalifikacyjnych,
– orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Mikołaj Kuncman, tel. 62 5986419 lub 696122575, e-mail: m.kuncman@ouid.pl

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
Jacek Witczak


Prezes Zarządu: Maciej Witczak
Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy: 77.737.000 zł NIP: 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O / Kalisz 74124029461111000028733740

OŚWIETLENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. 62 598 52 70
Fax 62 598 52 74
E-mail: zarzad@ouid.pl

www.oswietlenie.kalisz.pl

9



Od ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddział w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Kępnie
ul. Młyńska 10
63-600 Kępno

Tel. 625002232
Znak EOP-43MMD-000750-2019

Do OŚWIETLENIE ULICZNE
i DROGOWE sp. z o. o.
ul. Wrocławska 71 A
62-800 Kalisz

Kępno, dnia 19 listopada 2019 roku

Dot. *Uzgodnienie w zakresie podwieszenia przewodu oraz montażu i podłączenia kabla oświetlenia ulicznego na linii napowietrznej nN w miejscowości Lubczyna w gminie Wieruszów*

W odpowiedzi na Państwa pismo znak TT/T II/SzK/2491/2019 z 12.11.2019 roku (L. Dz. EOP-43-009161-2019 z dnia 18.11.2019r.) w sprawie podwieszenia przewodu oświetlenia ulicznego oraz montażu i podłączenia kabla oświetlenia ulicznego na słupach linii napowietrznych będących na majątku ENERGA - OPERATOR SA w następującym zakresie:

- podwieszenie przewodu oświetlenia ulicznego typu AsXS_n 2x25mm² od istniejącego słupa nr 8/4 do projektowanego słupa nr 8/5 wydzielonej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na napowietrznej linii nN zasilanej ze stacji 15/0,4kV nr 30 892 Lubczyna, obwód nr 3
- montaż i podłączenie kabla oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x25mm² na słupie nr 12 na napowietrznej linii nN zasilanej ze stacji 15/0,4kV nr 30892 Lubczyna, obwód nr 3

informujemy, że **wyrażamy zgodę** na powyższe, pod warunkiem zachowania przez Inwestora pozostałych postanowień zawartych w Umowie dzierżawy KJ04797/2016 z dnia 19.10.2016 roku.

Specyfikacja ilościowa i lokalizacyjna urządzeń elektroenergetycznych będących przedmiotem udzielonej zgody:


- ilość słupów ENERGA - OPERATOR SA będących przedmiotem dzierżawy z uwzględnieniem wszystkich stanowisk słupowych, na których przewiduje się montaż projektowanych elementów infrastruktury oświetleniowej Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 0 szt.
- obwód 0,4 kV nr 3 zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN nr 30892 Lubczyna obszar ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Rejon Dystrybucji w Kępnie, teren gminy Wieruszów.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa zgoda nie jest równoznaczna z wydaniem warunków przyłączenia do sieci oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej.

Kontakt:
Piotr Pruchnicki
tel. 625002487



Z poważaniem
Dyrektor
Rejonu Dystrybucji w Kępnie
Jacek Marczak



Warunki techniczne

wykonania projektu rozbudowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego w m. Lubczyna przy pos. 13 stacja 30892 w gm. Wieruszów

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. określa techniczne warunki na rozbudowę ww. instalacji oświetleniowej zasilanej ze stacji transformatorowej 30892.

1. Zaprojektować kablową linię oświetleniową na długości około 50 m.
2. Projektowaną linię zasilic kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym niż $4 \times 25 \text{ mm}^2$ z istniejącego słupa nr III/12 linii napowietrznej wspólnej napowietrznej zasilanej ze stacji 30892, zlokalizowanego na działce nr 259. Na kablach należy umieścić oznaczniki zawierające: „Oświetlenie, typ kabla, nr stacji zasilającej, trasa kabla (początek – koniec danego odcinka), rok budowy”.
3. Zaprojektować jeden słup latarni typu SAL 80K osadzony na fundamencie z wysięgnikiem dwuramiennym WR-4/2/1/5 ZP (anodowanie na kolor naturalny) - sugerowana lokalizacja zgodnie z załączoną mapą.
4. Zaprojektować jedną oprawę LED typu BGP761 T25 1xLED74-4S/757 DPR1 a drugą typu BGP761 T25 1xLED74-4S/740 DX50 (zgodnie z załączoną mapą) oprawy mają być wyposażone w system sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat.
5. Projektowaną latarnię należy oznakować aluminiową, żółtą tabliczką z tłoczonymi, czarnymi napisami. Treść tabliczek ustalić z Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Tabliczki należy zamontować na słupach od strony drogi na wysokości od 2 do 2,5m taśmą stalową, nierdzewną.
6. W latarni do zasilenia opraw zaprojektować przewody typu YDY 2x2,5mm² 450/750V.
7. Kable w latarniach łączyć za pomocą izolowanych złącz kablowych z wkładkami bezpiecznikowymi typu D01.
8. Zaprojektować układ sieci typu TN-C.
9. Istniejący układ pomiarowo-sterujący zasilanie ze stacji 30892 w razie potrzeby przystosować do zmiany mocy zainstalowanej.
10. Zaprojektowane i wykonane oświetlenie winno spełniać obowiązujące przepisy oraz normy w szczególności normę PN-EN 13201-2016
11. Zastosować system ochrony od porażeń zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.
12. Instalowana aparatura, osprzęt, przewody i kable winny posiadać atesty dopuszczające do zastosowania na terenie kraju.
13. **Projektowane urządzenia oświetlenia drogowego w miarę możliwości projektować w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.**
14. Opracowywana dokumentacja projektowa podlega następującym sprawdzeniom przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. w Kaliszu:
 - a) wstępemu, gdzie do uzgodnienia na początku prac projektowych należy przedłożyć:
 - w wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia oświetleniowe, mapę z proponowaną lokalizacją latarni oraz wykaz właścicieli działek objętych inwestycją,
 - w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczeń oświetleniowych.
 - b) końcowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia wykonania robót budowlanych, należy przedłożyć:
 - w wersji papierowej w 2 egz.: kompletny w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy oraz kosztorys inwestorski.

DYREKTOR
ds. Technicznych

Jakub Krzywicki

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 77.373.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001 Bank Pekao S.A. I O / Kalisz 74124029461111000028733740



istniejący słup linii napowietrznej i wspólniej z którego zaprojektować i wybudować linię kablową oświetlenia wraz ze słupem latarni (latarnia z dwoma oprawami) zasil. stacja 30892 słup III/12

Gm. Mieruszów
Lubczyzna
stacja 30892

441104.0

Punkt adresowy
Numer 13 w miejscowości Lubczyzna
Złaz do obiektu [link](#)

LEGENDA:



do zaprojektowania i wybudowania wydzielona linia kablowa oświetlenia zasilanie ze słupa linii wspólnej III/12) wraz z zaprojektowaniem i wybudowaniem słupa latarni typu SAL 80K słup osadzony na fundamencie + wysięgnik dwuramienny WR-4/2/1/5 ZP (kat ramion 180st.) - wysięgnik i słup andowane na kolor naturalny. Na proj. latarni należy zamontować dwie oprawy LED zgodnie ze specyfikacją określona w Legendzie i warunkach technicznych

- 1** montaż oprawy BGP761 T25 1xLED74-4S/757 DPR1 wyposażona w system sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat (kolor oprawy jasny szary)
- 2** montaż oprawy BGP761 T25 1xLED74-4S/740 DX50 wyposażona w system sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat (kolor oprawy jasny szary)