

Zapytanie ofertowe

(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: **Wymiana linii kablowej pomiędzy latarniami w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej**, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Dawida Świątki, tel. 062 598 64 21 lub 535 500 841

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- przestrzegania Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. zamieszczonych na www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej www.oid.pl w zakładce „DO POBRANIA”, na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 01.09.2021r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki)

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„**OFERTA – dot. m. Kalisz al. Wojska Polskiego od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej, , , zapytanie nr TT/T I/.....2047...../2021**”

UWAGA: OFERTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE WYŁĄCZNIE DROGĄ POCZTOWĄ LUB W SKRZYNCE PODAWCZEJ PRZY WEJŚCIU DO SPÓŁKI.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.oid.pl.

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wzór umowy znajduje się na stronie www.oid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do oferty należy dołączyć wykaz osób, które będą wykonywały ww. prace wg załącznika nr 1 do formularza ofertowego.

Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki

należy do oferty dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV,
- świadectw kwalifikacyjnych,
- orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004 REGON: 250680024 Kapitał zakładowy : 91496.000 zł NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. I O/Kalisz 74124029461111000028733740

**OŚWIECZENIE
ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.**
ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz

Tel. **62 598 52 70**
Fax **62 598 52 74**
e-mail: **zarzad@oid.pl**

www.oswietlenie.kalisz.pl

**Wymiana linii kablowej pomiędzy latarniami
w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej**

Zakres rzeczowy:

- wymiana istniejącego kabla pomiędzy latarniami po obu stronach al. Wojska Polskiego od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej po istniejącej trasie, bez odtwarzania nawierzchni, zgodnie załączoną mapą poglądową (od mostu do ul. Majkowskiej) - dł. ok. 1700 m

Prace należy synchronizować z pracami drogowymi prowadzonymi przez MZD w Kaliszu.

Opis techniczny:

- trasę ułożenia linii kablowej wskazano na mapie poglądowej. Należy zastosować kabel typu YAKXS 4x25mm² oraz układać go zgodnie z SEP-E-004. W pobliżu znaków geodezyjnych oraz urządzeń podziemnych wykopy wykonywać ręcznie. Kabel układać na głębokości 0,7m. W miejscach skrzyżowań kabli z urządzeniami podziemnymi na kabel nałożyć rury ochronne typu DVK-75(koloru niebieskiego). Kabel układać na 10 cm podsypce z piasku drobnoziarnistego 1-3% zapasem, przykryć folią koloru niebieskiego o szerokości nie mniejszej niż 20cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić nie mniej niż 25cm. Przy latarniach pozostawić zapasy(pętle o dł.3m). Na trasie kabla co 10 cm oraz przy przepustach, mufach, i latarniach umieścić opaski informacyjne zawierające - typ i przekrój, nr stacji, trasę przebiegu, nazwę użytkownika, rok założenia. Ułożony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi przez pracownika Spółki.

Do pisma zgłaszającego zakończenie prac i gotowość do odbioru technicznego należy załączyć:

- dokumentację powykonawczą
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych urządzeń

Opracował:

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

Jacek Witczak