



Kalisz, dn. 30.10.2020r.

WU.4133.241.2020

**Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o.**

**pełnomocnik:**

**Marian Kozik**

**MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik**

ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13

39-400 Tarnobrzeg

W nawiązaniu do wniosku z datą wpływu 23.10.2020r., Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu **uzgadnia** lokalizację projektowanej sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetleniowymi (dz. nr 7/1, 4/2, 4/1 – obręb 114 Rypinek, dz. nr 18/3 – obręb 093 Rypinek) w Kaliszu (zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym), z następującymi uwagami:

- przejście poręczne pod jezdnią oraz pod istniejącymi zjazdami o nawierzchniach utwardzonych, należy wykonać bez naruszania konstrukcji nawierzchni, w rurach osłonowych,
- projektowaną sieć kablową oświetlenia ulicznego w obrębie drogi, oznaczonej w „*Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek*” symbolem 3KL, należy ułożyć w rurze osłonowej,
- z uwagi na zaplanowaną na lata 2022-2023 rozbudowę ulic w ciągu DW nr 450 na odcinku od ulicy Kubusia Puchatka do ulicy Antycznej, projektowane urządzenia oświetlenia drogowego należy wykonać przed przystąpieniem do ww. robót drogowych,
- ze względu na projektowane obecnie połączenie ulicy Budowlanych z ulicą Księżnej Jolanty:
  - ww. sieć kablową oświetlenia ulicznego w obrębie planowanego odcinka drogi należy ułożyć w rurze osłonowej (na odcinku A-B - wskazanym na planie sytuacyjnym, stanowiącym załącznik do niniejszej opinii),
  - rzędne posadowienia ww. urządzenia należy skoordynować z rzędnymi projektowanymi w ramach planowanej inwestycji drogowej. W tym celu należy skontaktować się z Panem Marcinem Kasałką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka, z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przy ulicy Staroprzygodzkiej 25, tel.: 607 335 657,
- przed przystąpieniem do realizacji ww. inwestycji, należy opracować i uzgodnić w tut. Zarządzie projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na czas odtwarzania nawierzchni. Projekt należy opracować stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
- projektowane słupy oświetleniowe należy usytuować zgodnie z warunkami określonymi w § 109 ust. 5 i 6 rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z późn. zm.),
- realizacja ww. inwestycji w pasie drogowym, może nastąpić po zawarciu stosownej umowy użyczenia terenu z tut. zarządem drogi,
- po zakończeniu robót, zajmowany pas drogowy przywrócić do stanu poprzedniego. Do odtworzenia nawierzchni z materiałów rozbieralnych (np. kostki betonowej), dopuszczalne jest użycie prefabrykatów z rozbiórki. Uszkodzone elementy należy bezwzględnie wymienić na nowe.

Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu wyraża zgodę na dysponowanie terenem pasa drogowego, dz. nr 7/1, 4/2, 4/1 – obręb 114 Rypinek, dz. nr 18/3 – obręb 093 Rypinek, na cele budowlane związane z realizacją ww. inwestycji.

DYREKTOR  
*inż. Krzysztof Gałka*



Otrzymują:

1. Marian Kozik  
adres do korespondencji:  
42-218 Częstochowa, ul. Łódzka 25/18
2. A/a

Do wiadomości:

1. Wydział Inwestycji w/m