



Energa
operator

Załącznik nr 3 do decyzji nr 60/20
z dnia 17.10.2020
Nr spr. WBUA.6733.0058.2020 Do 2020

Urząd Miasta Kalisza
Wydział Budownictwa,
Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

URZĄD MIASTA KALISZA
KANCELARIA OGÓLNA

WPL.
DNIA

06. PAŹ. 2020

Nr kor.

Ilość zał. Znak EOP-4-HMMD-001254-2020

Dot.

Pisma: WBUA.6733.0058.2020 - D2020.09.03712

URZĄD MIASTA KALISZA
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

WPL.
DNIA

07. PAŹ. 2020

Nr kor.

Ilość zał. Podpis

Kalisz, 02 październik 2020 roku

RD w Kaliszu informuje, iż przedłożony projekt zagospodarowania terenu na dz. 42/2 (obręb 0044) oraz 22/5, 52 i 53 (obręb 0035) w Kaliszu w pasie ulic Czaszkowskiej, Fabrycznej i Kazimierza Pułaskiego, w pobliżu elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV uznajemy za uzgodniony, po spełnienie nw. uwag.

W przypadku prowadzenia prac (w tym projektowych) w pobliżu linii kablowej niskiego napięcia należy spełnić następujące warunki:

1. Kolizje w miejscu skrzyżowania i zbliżenia projektowanej kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego do 1kV wraz ze słupami oświetleniowymi z istniejącymi elementami sieci elektroenergetycznej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz normami SEP.
2. Nie naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej m.in. słupów, uzemień itp. Prace w pobliżu tych elementów przewodzić RĘCZNIE z zachowaniem szczególnej ostrożności, w pobliżu kabli zaleca się wykonywanie przekopów próbnych, dodatkowo zaleca się także zabezpieczenie elementów sieci elektroenergetycznej przed kradzieżą lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np. wykopów).
3. W przypadku zmiany rzędnych terenu, należy zachować normatywne odległości nawierzchni od istniejących linii napowietrznych przebiegających nad powierzchnią terenu.
4. W przedmiotowym obszarze mogą znajdować się sieci elektroenergetyczne niebędące na majątku i w eksploatacji Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu np. sieć oświetleniowa spółki OUID Sp. z o.o. i w związku z tym projekt budowy ww. obiektów, należy dodatkowo uzgodnić z właścicielami tych urządzeń.
5. Powyższe punkty dotyczą także prac w pobliżu elementów sieci elektroenergetycznej nieuwidoczniionych na mapie.
6. Nie wyklucza się istnienia innych elementów sieci, niż widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje z urządzeniami elektroenerg. należy zgłaszać w RD w celu uzgodnienia szczegółów i sposobu ich usunięcia.
7. Całość prac wykonać kosztem i staraniem Inwestora, a roboty ulegające zakryciu, należy zgłosić w RD w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem.
8. Spełnienie wyżej podanych wymagań ogranicza, ale nie eliminuje całkowicie zagrożenia wynikającego z lokalizacji i budowy obiektu w pobliżu izolowanych linii napowietrznych nN-0,4kV, a Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych będą w całości obciążać Wykonawcę lub Inwestora przedmiotowego zadania.

801 - 404 - 404
+48 58 767-43-50
(opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora)

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
operator.kalisz@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



9. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wymagań lub wystąpienia innych kolizji, należy przerwać prowadzone prace, a Inwestor planowanej inwestycji winien wystąpić do Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu o ustalenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej na odcinku, na którym koliduje z nią projektowany obiekt. Inwestor winien liczyć się z poniesieniem kosztów przebudowy istniejących elementów sieci elektroenergetycznej, z którymi kolidowałaby planowana przez niego inwestycja.
10. Należy powiadomić RD w Kaliszu o planowanym terminie rozpoczęcia robót.
11. Integralnym załącznikiem do niniejszego pisma jest plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Sprawę prowadzi: RD w Kaliszu, Dawid Stasiak, tel. 625002435



Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej
Marek Tomczak

Zgłoszenia można dokonać na adres email: operator.kalisz@energa.pl lub za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie: www.energa-operator.pl. Do Pani/a dyspozycji pozostaje również infolinia pod nr **801-404-404**, czynna w dni robocze od 8.00 – 20.00. Sprzedawców Energii Elektrycznej prosimy o dokonywanie zgłoszeń reklamacyjnych za pomocą dedykowanego Portalu Sprzedawców, dostępnego pod adresem: <https://swi.energa-operator.pl>