

Opis przedmiotu zapytania

1. Przedmiotem zapytania jest przebudowa oświetlenia drogowego w m. Kocewia Duża, Dzierzbice Wieś, Budy Gole, Studzień, Dzierzbice ,70435, 71024, 70430, 71213, 70424, 71027, gm. Chodów obejmująca m.in.:
 - wymianę istniejących opraw (wraz z wysięgnikami) na oprawy LED wyposażonych w system zdalnego zarządzania City Touch z abonamentem na 10 lat w ilości 30 kpl.
 - montaż opraw (wraz z wysięgnikami) LED wyposażonych w system zdalnego zarządzania City Touch z abonamentem na 10 lat w ilości 16 kpl.
2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w opisie technicznym na który składają się:
 - przedmiar robót,
 - zestawienia montażowe, obliczenia fotometryczne, mapy sytuacyjne,
 - kryteria równoważności
3. W przypadku użycia w ww. dokumentach nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ i jej załącznikach.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W tym celu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

- 1) kart katalogowych i innych dokumentów potwierdzających, że materiały odpowiadają wymaganiom postawionym w opisie przedmiotu zamówienia.,
- 2) obliczeń parametrów fotometrycznych dla sytuacji oświetleniowych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, dokumentujących spełnienie wymagań normatywnych dla tych sytuacji. Obliczenia winny być wykonane w ogólnodostępnym programie Dialux EVO.
- 3) instrukcji dotyczącej obsługi zdalnego nadzoru oprawy oświetleniowej (monitorowania) przez sieć internetową z poziomu przeglądarki – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

UWAGA: : brak ww. dokumentów oznaczać będzie złożenie oferty na materiałach wskazanych w załącznikach do zapytania.