

Projekt oświetlenia m.Wola Podłężna ul.Boczna, Brzozowa st.51136 gm.Kramsk

Projekt oświetlenia m.Wola Podłężna ul.Boczna, Brzozowa st.51136 gm.Kramsk

Treść

Strona tytułowa 1

Treść 2

Lista opraw 3

Arkusze danych produktów

Philips - BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DN10 (1x LED50-4S/740)4

Ulica · Alternatywa 1

Opis 5

Podsumowanie (do EN 13201:2015)6

Jezdnia 1 (M5)9


Lista opraw

Φ_{razem} 17776 lm	P_{razem} 128.0 W	Skuteczność świetlna 138.9 lm/W
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------


Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
4	Philips		BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DN10	32.0 W	4444 lm	138.9 lm/W

Arkusz danych produktu

Philips - BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DN10




P	32.0 W
Φ_{Lampa}	5000 lm
Φ_{Oprawa}	4444 lm
η	88.87 %
Skuteczność świetlna	138.9 lm/W
CCT	4000 K
CRI	70



Polarny LVK

Łatwy sposób na oświetlenie dróg w technologii LED – UniStreet gen2 Oprawa UniStreet gen2 została zaprojektowana do wdrożeń technologii LED na dużą skalę i idealnie nadaje się jako zamiennik technologii oświetleniowych w miastach. Dzięki wysokiej efektywności i niskim kosztom początkowym oprawa UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztów inwestycji oraz znaczące oszczędności zużycia energii w krótkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia łatwość instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) ułatwia przyszłą modernizację i zapewnia łączność z aplikacjami, takimi jak Interact City.

UniStreet gen2 jest dostępna w pakietach obejmujących zróżnicowaną optykę i strumienie świetlne, umożliwiające dalsze dostosowanie w celu spełnienia określonych wymagań projektowych. Dzięki temu stanowi bezpośredni zamiennik konwencjonalnego oświetlenia. Wykonana z materiałów wysokiej jakości kompaktowa oprawa zapewnia także łatwy demontaż i recykling po zakończeniu okresu jej eksploatacji.




Ulica

Opis


Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)



Ulica


Podsumowanie (do EN 13201:2015)



Producent	Philips	P	32.0 W
Nazwa artykułu	BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DN10	Φ_{Lampa}	5000 lm
		Φ_{Oprawa}	4444 lm
Wyposażenie	1x LED50-4S/740	η	88.87 %

BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DN10 (z jednej strony na dole)

Odstęp słupa	43.000 m
(1) Wysokość punktu świetlnego	8.000 m
(2) Nawis punktu świetlnego	-0.954 m
(3) Nachylenie wysięgnika	0.0°
(4) Długość wysięgnika	0.000 m
Godziny pracy w ciągu roku	4000 h: 100.0 %, 32.0 W
Zużycie	736.0 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Maks. natężenia światła W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.	$\geq 70^\circ$: 625 cd/klm $\geq 80^\circ$: 136 cd/klm $\geq 90^\circ$: 0.00 cd/klm
Klasa natężenia oświetlenia Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.	G*2
Klasa wskaźnika ośnienia	D.6



Ulica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pól oceny

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Jezdnia 1 (M5)	L _m	0.51 cd/m ²	≥ 0.50 cd/m ²	✓
	U _o	0.47	≥ 0.35	✓
	U _l	0.64	≥ 0.40	✓
	TI	14 %	≤ 15 %	✓
	R _{EI}	0.61	≥ 0.30	✓

Obliczono współczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

	Rozmiar	Obliczono	Zużycie
Ulica	D _p	0.023 W/lx*m ²	-
BGP281 T25 1 xLED50-4S/740 DN10 (z jednej strony na dole)	D _e	0.7 kWh/m ² rok,	128.0 kWh/rok

Ulica


Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Jezdnia 1 (M5)	L _m	0.51 cd/m ²	≥ 0.50 cd/m ²	✓
	U _o	0.47	≥ 0.35	✓
	U _l	0.64	≥ 0.40	✓
	TI	14 %	≤ 15 %	✓
	R _{EI}	0.61	≥ 0.30	✓

Wyniki dla obserwatora


	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Obserwator 1 Pozycja: -60.000 m, 1.125 m, 1.500 m	L _m	0.51 cd/m ²	≥ 0.50 cd/m ²	✓
	U _o	0.47	≥ 0.35	✓
	U _l	0.64	≥ 0.40	✓
	TI	14 %	≤ 15 %	✓
Obserwator 2 Pozycja: -60.000 m, 3.375 m, 1.500 m	L _m	0.55 cd/m ²	≥ 0.50 cd/m ²	✓
	U _o	0.47	≥ 0.35	✓
	U _l	0.70	≥ 0.40	✓
	TI	9 %	≤ 15 %	✓



Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Izoluksy)

Ulica

Jezdnia 1 (M5)




Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Siatka wartości)

m	1.433	4.300	7.167	10.033	12.900	15.767	18.633	21.500	24.367	27.233	30.100	32.967	35.833	38.700	41.567
4.125	13.17	10.38	7.05	4.89	3.65	2.96	2.61	2.51	2.61	2.96	3.65	4.89	7.05	10.38	13.17
3.375	14.54	11.47	7.89	5.46	4.05	3.26	2.82	2.70	2.82	3.26	4.05	5.46	7.89	11.47	14.54
2.625	15.40	11.94	8.35	5.87	4.40	3.46	2.98	2.83	2.98	3.46	4.40	5.87	8.35	11.94	15.40
1.875	16.34	12.68	8.66	6.00	4.52	3.63	3.03	2.84	3.03	3.63	4.52	6.00	8.66	12.68	16.34
1.125	17.29	13.34	8.94	6.00	4.48	3.51	2.99	2.84	2.99	3.51	4.48	6.00	8.94	13.34	17.29
0.375	17.78	13.76	9.18	6.00	4.31	3.32	2.81	2.66	2.81	3.32	4.31	6.00	9.18	13.76	17.78

Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia [lx] (Tabela wartości)

	E_m	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2
Wartości konserwacji, poziome natężenie oświetlenia	7.19 lx	2.51 lx	17.8 lx	0.349	0.141



Obserwator 1: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m^2] (Izoluksy)

	0.40	0.34	0.27	0.25	0.24	0.24	0.26	0.28	0.31	0.31	0.32	0.35	0.37	0.41	0.43
4.125	0.45	0.38	0.32	0.30	0.28	0.30	0.32	0.35	0.38	0.40	0.41	0.43	0.45	0.47	0.48
3.375	0.48	0.42	0.36	0.36	0.37	0.38	0.40	0.44	0.48	0.51	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51
2.625	0.51	0.46	0.41	0.42	0.45	0.48	0.52	0.57	0.60	0.64	0.65	0.60	0.59	0.60	0.55
1.875	0.57	0.53	0.50	0.52	0.55	0.59	0.64	0.71	0.76	0.77	0.76	0.70	0.66	0.66	0.60
1.125	0.60	0.58	0.57	0.61	0.66	0.70	0.76	0.83	0.87	0.88	0.86	0.81	0.76	0.70	0.64

Obserwator 1: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m^2] (Siatka wartości)

m	1.433	4.300	7.167	10.033	12.900	15.767	18.633	21.500	24.367	27.233	30.100	32.967	35.833	38.700	41.567
4.125	0.40	0.34	0.27	0.25	0.24	0.24	0.26	0.28	0.31	0.31	0.32	0.35	0.37	0.41	0.43
3.375	0.45	0.38	0.32	0.30	0.28	0.30	0.32	0.35	0.38	0.40	0.41	0.43	0.45	0.47	0.48
2.625	0.48	0.42	0.36	0.36	0.37	0.38	0.40	0.44	0.48	0.51	0.53	0.52	0.52	0.52	0.51
1.875	0.51	0.46	0.41	0.42	0.45	0.48	0.52	0.57	0.60	0.64	0.65	0.60	0.59	0.60	0.55
1.125	0.57	0.53	0.50	0.52	0.55	0.59	0.64	0.71	0.76	0.77	0.76	0.70	0.66	0.66	0.60


Ulica

Jezdnia 1 (M5)


m	1.433	4.300	7.167	10.033	12.900	15.767	18.633	21.500	24.367	27.233	30.100	32.967	35.833	38.700	41.567
0.375	0.60	0.58	0.57	0.61	0.66	0.70	0.76	0.83	0.87	0.88	0.86	0.81	0.76	0.70	0.64

Obserwator 1: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m²] (Tabela wartości)

	L _m	L _{min}	L _{max}	g ₁	g ₂
Obserwator 1: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni	0.51 cd/m ²	0.24 cd/m ²	0.88 cd/m ²	0.470	0.270



Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m²] (Izoluxy)



Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m²] (Siatka wartości)


m	1.433	4.300	7.167	10.033	12.900	15.767	18.633	21.500	24.367	27.233	30.100	32.967	35.833	38.700	41.567
4.125	0.50	0.42	0.33	0.31	0.30	0.30	0.32	0.35	0.38	0.39	0.40	0.44	0.46	0.51	0.53
3.375	0.56	0.48	0.39	0.37	0.35	0.37	0.40	0.44	0.47	0.50	0.51	0.54	0.56	0.59	0.59
2.625	0.60	0.52	0.45	0.45	0.46	0.47	0.50	0.54	0.60	0.63	0.67	0.65	0.65	0.65	0.64
1.875	0.64	0.57	0.51	0.53	0.56	0.61	0.65	0.71	0.75	0.80	0.81	0.75	0.73	0.75	0.69
1.125	0.71	0.66	0.62	0.65	0.69	0.74	0.80	0.89	0.95	0.97	0.95	0.88	0.82	0.82	0.75
0.375	0.75	0.72	0.72	0.77	0.82	0.88	0.96	1.04	1.09	1.10	1.07	1.01	0.96	0.88	0.80

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m²] (Tabela wartości)


	L _m	L _{min}	L _{max}	g ₁	g ₂
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji	0.63 cd/m ²	0.30 cd/m ²	1.10 cd/m ²	0.470	0.270

Ulica

Jezdnia 1 (M5)



Obserwator 2: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m^2] (Izoluksy)




Obserwator 2: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m^2] (Siatka wartości)

m	1.433	4.300	7.167	10.033	12.900	15.767	18.633	21.500	24.367	27.233	30.100	32.967	35.833	38.700	41.567
4.125	0.42	0.36	0.29	0.27	0.26	0.27	0.29	0.31	0.33	0.34	0.34	0.37	0.38	0.42	0.43
3.375	0.46	0.41	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	0.39	0.42	0.43	0.44	0.46	0.47	0.48	0.48
2.625	0.50	0.45	0.40	0.41	0.43	0.45	0.48	0.51	0.53	0.56	0.57	0.55	0.54	0.54	0.52
1.875	0.55	0.52	0.50	0.53	0.55	0.56	0.61	0.66	0.70	0.71	0.70	0.63	0.60	0.61	0.56
1.125	0.60	0.58	0.58	0.63	0.68	0.72	0.78	0.82	0.85	0.86	0.81	0.74	0.68	0.67	0.61
0.375	0.61	0.60	0.60	0.67	0.72	0.77	0.84	0.91	0.95	0.94	0.89	0.84	0.78	0.72	0.65

Obserwator 2: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m^2] (Tabela wartości)


	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Obserwator 2: Wartości konserwacji, luminacja przy suchej jezdni	0.55 cd/m^2	0.26 cd/m^2	0.95 cd/m^2	0.468	0.272



Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m^2] (Izoluksy)

Ulica

Jezdnia 1 (M5)



Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m^2] (Siatka wartości)

m	1.433	4.300	7.167	10.033	12.900	15.767	18.633	21.500	24.367	27.233	30.100	32.967	35.833	38.700	41.567
4.125	0.52	0.45	0.37	0.34	0.32	0.34	0.36	0.39	0.41	0.42	0.43	0.46	0.48	0.52	0.54
3.375	0.58	0.51	0.44	0.43	0.42	0.43	0.44	0.49	0.53	0.54	0.55	0.57	0.58	0.60	0.61
2.625	0.63	0.56	0.50	0.51	0.53	0.56	0.60	0.64	0.66	0.70	0.71	0.69	0.67	0.67	0.65
1.875	0.69	0.65	0.63	0.66	0.68	0.71	0.76	0.83	0.87	0.89	0.87	0.79	0.76	0.77	0.71
1.125	0.75	0.73	0.73	0.79	0.85	0.90	0.97	1.03	1.06	1.07	1.02	0.92	0.85	0.84	0.77
0.375	0.76	0.74	0.76	0.84	0.90	0.96	1.05	1.13	1.19	1.17	1.12	1.05	0.98	0.90	0.81

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [cd/m^2] (Tabela wartości)

	L_m	L_{min}	L_{max}	g_1	g_2
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji	0.69 cd/m^2	0.32 cd/m^2	1.19 cd/m^2	0.468	0.272