

**Zakres prac:**

**Morawin st. 15724 gm. Ceków - Kolonia – sieć napowietrzna, wspólna**

- montaż przewodu AsXSn 2x25 mm<sup>2</sup> na odcinku od słupa I/6 do słupa I/6/1 – 40m
- montaż uziemienia o  $R \geq 10\Omega$  na słupach I/6/1 oraz I/6/1 – 2 szt.
- montaż ogranicznika przepięć 0,28/5 na słupach I/6/1 oraz I/6/1 – 2 szt.
- montaż oprawy typu BGP281 T25 1xLED70-4S/740 DN10 7000lm 45W LW10 na wysięgnikach zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym - 2 szt.
- opracowanie dokumentacji technicznej zgodnie z wydanymi warunkami ENERGIA-OPERATOR SA nr EOP/KD/4/2023/09/00556 z dnia 05.09.2023 r.