

Zapytanie ofertowe
(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.:

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Syców w m. Wioska ul. Sosnowa, Wrzosowa, Poziomkowa, m. Stradomia Wierzchnia, stacja 31517, 30839, 30687,

w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integralną część zapytania.

Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Mikołaja Kuncmana, email: mkuncman@oid.pl, tel.: 696 122 575

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wspólnych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dostępne na <https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/>)*,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców przy wykonywaniu robót budowlanych na sieciach wydzielonych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dostępne na <https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/>)*,
- przestrzegania *Wytycznych dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dostępne na <https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/>)*,
- zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
- uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych,
- demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
- przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.

Zleceniodawca:

- udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszanej),
- dokona odbioru robót zgodnie z *Wytycznymi dla wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych wykonywanych na zlecenie Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. (dostępne na <https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/>)*,
- ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Oferty należy składać na druku formularza pn. „**Formularz ofertowy – roboty budowlane**” dostępnym na stronie internetowej (*dostępne na <https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/>*).

Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:

„OFERTA dot. zapytania nr WT/T2/ MK/.....1596...../2024 , gm. Syców”,**Oferty należy składać do dnia 09.08.2024r.** (decyduje data wpływu oferty do Spółki) w siedzibie Spółki w dni robocze między godzinami 8:00 i 14:00 lub wysłać na adres Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 KaliszInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie <http://bip.oswietlenie.kalisz.pl/> w zakładce „Zapytania ofertowe”.Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wzór umowy znajduje się na stronie <https://www.oswietlenie.kalisz.pl/kategoria/pliki-do-pobrania/>

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spółka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty.

WAŻNE:

Do formularza ofertowego należy dołączyć „**Wykaz osób upoważnionych przez wykonawcę zewnętrznego do wykonywania/ organizowania prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV Energa-Operator SA**” podpisany przez Energa-Operator SA, które będą wykonywały ww. prace – Załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Jeśli osoby te nie były wcześniej zgłoszone do Spółki, należy do ww. wykazu dołączyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem: zaświadczeń o ukończeniu kursu pracy pod napięciem w urządzeniach i liniach o napięciu do 1kV, świadectw kwalifikacyjnych oraz oświadczenie o posiadaniu braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku dla poszczególnych osób.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych

Jacek Witczak

Prezes Zarządu: Maciej Witczak, Członek Zarządu: Dorota Kisiela-Augustyniak

Sąd Rejonowy w Poznaniu KRS 000081004, REGON: 250680024, Kapitał zakładowy: 135.396.000 zł, NIP: 618-16-07-268

Konta bankowe: Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001

Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie 17 2490 0005 0000 4530 6002 0466

**Budowa oświetlenia drogowego (montaż opraw) w m. Wioska ul. Sosnowa,
Wrzosowa st. 31517, m. Wioska ul. Poziomkowa st. 30839, m. Stradomia Wierzchnia
st. 30687
na terenie Gm. Syców**

Zakres rzeczowy zadania:

1. Wioska ul. Sosnowa st. 31517 (rys. 1)

1.1 Montaż oprawy oświetleniowej typu **BGP282 LW10 T25 1 xLED70-4S/740 DN10** o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 7000 lm, wyposażonej w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnym ze schematem – **1 szt.**

2. Wioska ul. Wrzosowa st. 31517 (rys. 2)

2.1 Montaż oprawy oświetleniowej typu **BGP282 LW10 T25 1 xLED90-4S/740 DN10** o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 9000 lm, wyposażonej w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnym ze schematem – **1 szt.**

3. Wioska ul. Poziomkowa st. 30839, sieć napowietrzna (rys. 3)

3.1 Montaż oprawy oświetleniowej typu **BGP282 LW10 T25 1 xLED70-4S/740 DN10** o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 7000 lm, wyposażonej w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnym ze schematem – **1 szt.**

4. Stradomia Wierzchnia st. 30687, sieć napowietrzna (rys. 4)

4.1 Montaż oprawy oświetleniowej typu **BGP282 LW10 T25 1 xLED70-4S/740 DN10** o strumieniu świetlnym nie mniejszym niż 7000 lm, wyposażonej w system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch z abonamentem na 10 lat, z wysięgnikiem zgodnym ze schematem – **1 szt.**

2. Opis techniczny:

2.1. W zakresie montażu opraw

W zakresie prac należy wykonać montaż opraw zgodnie z zakresem rzeczowym. Montażu opraw należy dokonać w lokalizacji zgodnej z załączonym schematem. Oprawy montować nad linią energetyczną prostopadle do jezdni. Wysięgniki montować za pomocą śrub wysięgnika (tzw. „laski”) na słupach ŻN, a na słupach drewnianych i wirowych za pomocą uchwytów wysięgnika mocowanych taśmą stalową COT 37 oraz klamerkami COT 36 prod. ENSTO.

Oprawy zasilić kablem typu YKY 2x2,5 mm² 0,6/1 kV, pozostawiając podwójną izolacją na długości min. 10 cm po wyjściu kabla z wysięgnika oraz wykonując zapas pojedynczych żył o długości ok. 2 m zwijając je w postaci sprężyny, w celu umożliwienia swobodnego podłączenia oprawy do linii zasilającej. Montowane oprawy zabezpieczyć bezpiecznikowymi złączami do lamp oświetlenia ulicznego montowanymi bezpośrednio na przewodzie linii zasilającej firmy SINTUR, typu BZO-03 w przypadku linii izolowanej i typu BZO-04 w przypadku linii gołej, z wkładkami bezpiecznikowymi typu Bi-Wts 4 A.

Do podłączenia żyły **ochronno-neutralnej PEN przewodu zasilającego** oprawę należy użyć zacisków izolowanych przebijających izolację typu SLIP 12.05, SLIP 22.1 lub SL 11.118 prod. ENSTO w przypadku linii izolowanej i zacisków typu SM 2.11 prod. ENSTO w przypadku linii gołej. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wprowadzenie przewodu zasilającego oprawę oraz jej zamknięcie, w celu zapewnienia wymaganej szczelności.

Do montażu urządzeń oświetleniowych zastosować odrębny osprzęt i konstrukcje. Montowane urządzenia winny być fabrycznie nowe. Za wyjątkiem punktów z zapisem o przełożeniu istniejącego osprzętu, przewodu i wysięgników, należy wszędzie zastosować nowe urządzenia.

Ze zgłoszeniem do odbioru należy dostarczyć również potwierdzenia opłaty za abonament CityTouch od dostawcy systemu z podaniem okresu na jaki został wykupiony.

Prace należy skoordynować z konserwatorem sieci oświetleniowej tj. **Biuro Projektowo-Wykonawcze „ELEKTRA” Agata Strzelczak**, z siedzibą w Ostrowie Wlkp., ul. Paderewskiego 2-6, 63-400 Ostrow Wlkp., a Spółkę OUiD powiadomić pisemnie o terminie rozpoczęcia przebudowy.



Opracował:

Specjalista ds. eksploatacji

Marcin Kuncman



Legenda:

- Istn. linia napow. wspólna nn + ośw. AsXSn 2x25
- Istn. linia napow. wspólna nn + ośw. 1xAL25
-  Istn. oprawa nie podlegająca modernizacji
-  Oprawa do zamontowania na istn. słupie

PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:

- 1 BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat

DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:

- X Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,5 m, kącie 5 st.

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.			
<i>Objekt:</i> Oświetlenie drogowe		<i>Opracował:</i> Mikołaj Kuncman	
<i>Adres:</i> Gm. Syców m. Wioska ul. Sosnowa stacja 31517		<i>Rysunek:</i> Montaż opraw oświetlenia drogowego na słupach linii napowietrznej wspólnej nN	
<i>Inwestor:</i> Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	<i>Data:</i> kwiecień 2024	<i>Format:</i> A3	<i>Nr rys.:</i> 1



Legenda:

— Istn. linia napow. wspólna nn + ośw. AsXS_n 2x25

○● Istn. oprawa nie podlegająca modernizacji

○● Oprawa do zamontowania na istn. słupie

PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:

1 BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat

DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:

X Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 1,5 m, kącie 5 st.

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe		Opracował: Mikołaj Kuncman	
Adres: Gm. Syców m. Wioska ul. Poziomkowa stacja 30839		Rysunek: Montaż opraw oświetlenia drogowego na słupach linii napowietrznej wspólnej nN	
Investor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data: Kwiecień 2024	Format: A3	Nr rys.: 2



Legenda:

- Istn. linia napow. wspólna nn + ośw. AsXS_n 2x25
- Istn. oprawa nie podlegająca modernizacji
- Oprawa do zamontowania na istn. słupie

PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:

- 2** BGP282 T25 1xLED90-4S/740 DN10 z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat




DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:

- Z** Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,5 m, kącie 5 st.

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.			
Oświetlenie drogowe	Opracował:	Mikołaj Kuncman	
Gm. Syców m. Wioska, ul. Wrzosowa stacja 31517	Rysunek:	Montaż opraw oświetlenia drogowego na słupach linii napowietrznej wspólnej nN	
Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data:	Format:	Nr rys.:
	Kwiecień 2024 r.	A4	3



Legenda:

-  Istn. linia napow. wspólna nn + ośw. AsXS_n 2x25
-  Istn. oprawa nie podlegająca modernizacji
-  Oprawa do zamontowania na istn. słupie

PIERWSZY ZNAK - TYP OPRAWY DO MONTAŻU/WYMIANY:

1 BGP282 T25 1xLED70-4S/740 DN10 z systemem sterowania CityTouch z abonamentem na 10 lat

DRUGI ZNAK - TYP WYSIĘGNIKA DO MONTAŻU/WYMIANY:

Z Wysięgnik stalowy, ocynkowany o wysięgu 2,5 m, kącie 5 st.

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE SP. Z O.O.

Obiekt: Oświetlenie drogowe		Opracował: Mikołaj Kuncman	
Adres: Gm. Syców m. Stradomia Wierzchnia stacja 30687		Rysunek: Montaż opraw oświetlenia drogowego na słupach linii napowietrznej wspólnej nN	
Investor: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. ul. Wrocławska 71A 62-800 Kalisz	Data: Kwiecień 2024	Format: A3	Nr rys.: 4