


Oświetlenie drogi - Paprotnia, ul. Błękitna gm. Krzymów

WIDOK OD STRONY DROGI



Uwaga:

CN 8/3/60/F160 - słup stalowy ocynkowany osadzony na fundamencie prefabrykowanym

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Moc przyłączeniowa P = 6,5 kW - w ukł. 3-fazowym

Moc proj. ośw. zewnętrznego P = ~1,0 kW

Typ opraw oświetleniowych - przyjąć zgodnie z obliczeniami
Wszystkie oprawy oświetleniowe i słupy - tego samego typu

BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski			Leszno, ul. Jana Ostroroga 69 lok.8 tel./fax (65) 529 49 20	
PROJEKT BUDOWLANY				
OBIEKT	BUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO			
ADRES	Paprotnia, ul. Błękitna gm. Krzymów			07.2023
INWESTOR	OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o. o. 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 71A			SKALA 1 : 500
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Adamski	upr. proj. nr 1741/94/Lo spec. sieci i instalacje elektryczne	podpis	
SPRAWDZIŁ	tech. Marek Balcerek	upr. spr. nr w/18/88/Lo spec. sieci i instalacje elektryczne	podpis	
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat zasilania kabl. linii oświetleniowej			RYS. NR 2.